

URZĄD GMINY

89-350 MIĄSTECZKO KRAJ.

ul. Dąbrowskiego 16

tel./fax (067) 2873196, 2873197

REGON 570061572

NIP 764-12-19-724

(oznaczenie Zamawiającego)

Miasteczko Krajeńskie, dnia 9 grudnia 2008 roku

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.3400-2/08

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.3400-2/08
w trybie przetargu nieograniczonego*

*na wykonanie „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Miasteczku Krajeńskim –
Etap I: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, z centralnym ogrzewaniem i instalacją wodną”*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
do treści SIWZ**

Gmina Miasteczko Krajeńskie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) podaje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego oraz udziela odpowiedzi do wiadomości wszystkim Wykonawcom, którzy odebrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia sporządzone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „*Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Miasteczku Krajeńskim - Etap I: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, z centralnym ogrzewaniem i instalacją wodną*”


Pytanie nr 3

W przetargu uwzględniono dwa zasobniki wiszące c.w.u. o pojemności 70 l, czy można zastąpić je zasobnikami np. stojącymi o pojemności 100 l ?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zasobników c.w.u. o pojemności 100 l, wymagana jest pojemność 60÷80 l. Biorąc pod uwagę względy techniczne mogą to być zasobniki stojące lub wiszące. Jednak ze względów na oszczędność miejsca w pomieszczeniach wskazane jest zastosowanie zasobników wiszących.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

WOJT


mgr Marcin Jagodziński

(podpis kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1. wszyscy oferenci
2. a/a