

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE**

Telefony:

- informacja o numerach Wewnętrznych
- PPIS w Pile
- faks
- e-mail PSSE w Pile
- e-PUAP
- Sekcja HK
- e-mail

67 351-98-80

67 351-98-78

67 351-98-80

sekretariat@psse-pila.pl

/PSSEPILA/SkrytkaESP

67 351 98 85, 351 98 86 (67 351 98 79)

monitoring.wody@psse-pila.pl

URZĄD GMINY
Miasteczko Krajeńskie
WPŁYNĘŁO

2021-02-15

al. Wojska Polskiego 43

64-920 Piła

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

p. Pawłański
16.02.2021r.

ON-HK.9011.3.1.2021

Oryginał/Kopia
Piła, dnia 10.02.2021r.

Pan

Krzysztof Jacek

Oświecimski

Wójt Gminy

Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY MIASTECZKO
KRAJEŃSKIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) przesyła ocenę obszarową za 2020 rok dotyczącą jakości wody sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągów gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie zajmuje się Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, który zarządza 3 wodociągami.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

1. Wykaz wodociągów, produkcja oraz liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

wodociąg publiczny Miasteczko – Brzostowo – produkcja 290m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 2060 osób,

wodociąg publiczny Grabionna – Okaliniec - produkcja 345m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 1200 osób,

wodociąg publiczny Grabówno – produkcja 113m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 460 osób.

2. Sposoby uzdatniania wody

We wszystkich wodociągach zaopatrujących mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie uzdatnianie wody prowadzone jest na 2 etapach: napowietrzanie wody oraz filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb podchlorynem sodu.

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądownego w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2020r. nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Jakość wody na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie za rok 2020 oceniono jako **przydatną do spożycia przez ludzi**. Woda bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie.

W 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile nie odnotował niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przez konsumentów zaopatrywanych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie.

5. Prowadzone postępowania administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w stosunku do kontrolowanych podmiotów.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile

mgr Danuta Kmleciak

(HU/MK)

