



Uwagi :

- 1.Instalację 230V i 400V wykonać przewodami typuYDYp 3x2,5 mm2 ułożonymi pod tynkiem.
- 2.Schemai ideowy zasilania przedstawiono na rys.nr 3e.

Ochrona od porażeń
Szybkie samoczynne wyłączenie napięcia