

**Do wszystkich uczestników postępowania,
w przetargu nieograniczonym
o nr identyfikacyjnym ZP.271.3.2013**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu oznaczonym tytułem: „**Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie**” od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. W pkt. 3 ppkt. 3.1 SIWZ jest :

- „**stolarka okienna** - (...) okna uchylno-rozwieralne z profili PCV przeszklone o współczynniku $k = 1,1$, - okna wyposażone w rolety w kasetkach z prowadnicą”;
- „**drzwi zewnętrzne** drewniane (3 pary) do demontażu w ich miejsce zamontować : - drzwi wejściowe z profili PCV, przeszklone, $k = 1,1$ ”

Pytanie 1: Jakie parametry powinny posiadać profile PCV do okien i drzwi zewnętrznych?

Odpowiedź na pytanie 1.

Profil PCV 5-cio komorowy

Pytanie 2: Jakie parametry powinno posiadać oszklenie okien i drzwi zewnętrznych ze względu na konstrukcję szyb oraz bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź na pytanie 2.

Szkło w oknach grubości 3 mm.

Szkło w drzwiach grubości 4 mm.

Pytanie 3: Jakie parametry powinny posiadać drzwi zewnętrzne ze względu na konstrukcję oraz bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź na pytanie 3.

Drzwi z profili PCV 5-cio komorowych z szybą grubości 4 mm. z samozamykaczem, wyposażone w dwa zamki.

Drzwi stalowe ocieplane z naswietlem z szybą grubości 4 mm. wyposażone w dwa zamki,

Pytanie 4: W jakie okucia powinny być wyposażone drzwi zewnętrzne?

Odpowiedź na pytanie 4.

Okucia metalowe, 3 zawiasy.

Pytanie 5: Czy okna należy wyposażyć w rolety zewnętrzne w kasetach, czy zgodnie z przedmiarem w poz. 25 żaluzje systemowe mocowane do skrzydeł? Proszę również o podanie ich koloru.

Odpowiedź na pytanie 5.

Okna należy wyposażyć w rolety z tkaninopodobnego materiału w kasetkach z pionowymi prowadnicami zamontowane na wewnętrznej stronie skrzydeł okiennych. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.(kolory pastelowe)

2. W pkt. 3 ppkt. 3.1 SIWZ Zamawiający nie precyzuje, a przedmiar w poz. 26 przewiduje obsadzenie podokienników wewnętrznych.

Pytanie 6: Z jakiego materiału należy zastosować podokienniki wewnętrzne?

Odpowiedź na pytanie 6.

Parapety z konglomeratu marmuropodobnego.

3. W pkt. 3 ppkt. 3.1 jest: „**powłoki malarskie wewnętrzne**– Dotyczy wszystkich pomieszczeń objętych projektem budowlanym w tym ściany i sufity.
Po zagruntowaniu podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże i wykonaniu gładzi gipsowej wykonać dwukrotne malowanie podłoża gipsowych farbami emulsyjnymi”.

Pytanie 7: Czy Zamawiający sprecyzuje rodzaj farby, co do jakości i koloru farby emulsyjnej?

Odpowiedź na pytanie 7.

Farba emulsyjna zmywalna do wymalowań wewnętrznych. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym (kolory pastelowe)

4. W pkt. 3 ppkt. 3.1 jest: „**termoizolacja dachu pokrytego papą**– termoizolacja dachu 15 cm styropapa mocowana do istniejącego podłoża dyblami. Na krawędzi dachu ułożyć mocowaną do podłoża podwalinę z drewna o przekroju 12x14 cm do mocowania uchwytów rynnowych. Wykończenie – druga warstwa papy zgrzewalnej”.

Pytanie 8: Jakie parametry powinna posiadać papa termozgrzewalna wierzchniego krycia?

Odpowiedź na pytanie 8.

Termoizolacja styropapą – styropian EPS 150.

Papa wierzchniego krycia grubości 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej z mineralną posypką gruboziarnistą.

5. W pkt.3 ppkt. 3.1. jest: „**termoizolacja ścian i cokołów**– Dotyczy ścian zewnętrznych sali głównej, ściany przy tarasie (na szerokość tarasu), ścian zaplecza kuchennego
- termoizolacja ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grub. 12 cm w jednej z technologii systemowej, po przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża z ręcznym wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej barwionej w masie. Termoizolacja cokołów (sali głównej i zaplecza) płytami styropianowymi grub. 10 cm i do głębokości 50 cm poniżej gruntu, wykończenie cokołów wyprawą cienkowarstwową żywiczną akrylową mozaikową (uwzględnić cokół tarasowy wraz ze schodami oraz cokół wejścia głównego).

Pytanie 9: Jaki należy zastosować rodzaj tynku oraz grubość uziarnienia?

Odpowiedź na pytanie 9.

Tynk silikonowy, barwiony w masie, uziarnienie 2 mm - wykonanie jako baranek. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.(kolory pastelowe)

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Dąbrowski

