

Nr nadany przez Zamawiającego: **ZP.271.2.2015**

Zamawiający:

Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89 – 350 Miasteczko Krajeńskie
Telefon 67/2873196 Fax 67/2873197
NIP: 764-24-61-433 REGON: 570791454
sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl
<http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Z M I A N A

dla przetargu nieograniczonego na

„Budowę mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i
obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy
Miasteczko Krajeńskie”

ZAMAWIAJĄCY:

WÓJT

Małgorzata Włodarczyk

Miasteczko Krajeńskie dnia 17.08.2015 r.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadza się ppkt 6 w brzmieniu:

Wykonawca w ramach składanej oferty przedstawi dla każdej instalacji koncepcję technologiczną obejmującą producenta i model (lub ich warianty) :

- a) modułów fotowoltaicznych
- b) falowników
- c) systemu montażowego
- d) oprogramowania którym zostanie wykonana analiza zacienienia i spodziewanych uzysków z instalacji
- e) systemu monitoringu produkcji energii

oraz wykaże (np. w postaci karty katalogowej, wydruku ze strony internetowej wraz z dokładnym podaniem źródła, oświadczenia producenta) spełnienie wymogów Zamawiającego.

Wprowadza się ppkt 7 w brzmieniu:

W przypadku instalacji dla zespołu szkół przy ul. Szkolna 1, system należy rozbić na dwa podsystemy, gdyż po dokładniejszym sprawdzeniu obiekty hali sportowej oraz szkoły posiadają odrębne przyłącza. Tym samym system ten o minimalnej sumarycznej mocy 38 280 kWp powinien zostać podzielony na dwa podsystemy A i B opisane wg. **załącznika nr 1**.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w zmienionym **załączniku nr 2** do SIWZ (kosztorys ofertowy).

Wprowadza się ppkt 8 w brzmieniu:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych wybranych modułów fotowoltaicznych, które Wykonawca zamierza zamontować na poszczególnych budynkach zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 60904 – 1:2007 w sekcji opisującej procedurę pomiaru przy oświetleniu naturalnym promieniowaniem słonecznym (w celu weryfikacji zgodności dostarczanych modułów z wymogami Zamawiającego).

W przypadku, gdy wynik pomiaru wykaże możliwość nie spełnienia wymogów specyfikacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania oraz wykonania badania na koszt Wykonawcy wybranej partii 10% modułów do Laboratorium testowego wykonującego pomiary parametrów elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 60904 – 1:2007. W przypadku gdy minimum 10% badanych modułów wykaże brak zgodności z wymogami specyfikacji, Zamawiający może zażądać wykonania badania na koszt Wykonawcy całej partii modułów.

W rozdziale XI. Miejsce i termin składania ofert

Wprowadza się zmianę w ust. 2 w brzmieniu:

Termin składania ofert: **24.08.2015 r. do godz. 13,00**

W rozdziale XII. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert

Wprowadza się zmianę w ust. 1 w brzmieniu:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24.08.2015 r.** o godzinie 13¹⁵
w Urzędzie Gminy, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, pok. nr 6.

W rozdziale XVII. Lista załączników

Wprowadza się zmianę załącznika nr 2 – kosztorys ofertowy

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do zmian SIWZ - podsystemy PV - ul. Szkolna 1.pdf
2. Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy (zmieniony).docx