

UWAGA:
1. Profile podłużne rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu.
2. Przyjęto zwyczajowe zagłębienie istniejącej infrastruktury podziemnej, 1 m przed i zamiejscem przewidywanej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego wykop wykonać ręcznie.
3. S ein nad wodociągiem ułożyć drut sygnalizacyjny miedziany Cu 1,5mm² odległa DY. 50 cm nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min 30 cm, z napisem „woda".
4. Prof. zakwestnii ułożyć płyty betonowe prefabrykowane.
5. Teren wokół skrzynek ulicznych otworzyć pytlami betonowymi prefabrykowanymi.
6. W miejscach zmiany kierunku sieci stosować łuki oporowe betonowe zgodnie z normą BN-81 9192-05 "Łuki oporowe".

Schemat ogólny podłączenia hydrantów pożarowych



"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający:	Gmina Miasteczko Krajeńskie
	ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
Inwestycja:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby
Branża:	Sanitarna
Stadium:	Projekt budowlany
Stanowisko:	Imię i nazwisko
Numer i zakres uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz
	upoważnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAZ/0152/PODB/13
Sprawdził:	mgr inż. Helena Rodziewicz
	upoważnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAZ/0151/PODB/08
Treść rysunku:	Profil podłużny sieci wodociągowej - odcinki w09-w14, Tr4-Hp2, w11-w40, Tr3-Hp4, w32-209/1 i w33-209/2
Skala	1:100 / 1:500
Data:	wrzesień 2015
Numer rysunku	11
Rev:	A