

Kaczory, 17 czerwca 2015 rok

Nr 6211/10/15


Gmina Miasteczko Krajeńskie
Ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

W A R U N K I
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach na w/w wniosek ustala warunki na wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej na działce nr 294/4 w miejscowości Miasteczko - Huby, gmina Miasteczko Krajeńskie 89-350.

Przyłączenie do sieci wodociągowej.

1. Należy wykonać dokumentację i uzgodnić w Zakładzie Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
2. Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej poprzez wcinkę trójnikiem do istniejącej sieci PCV \varnothing 90. Węzeł w miejscu włączenia winien być zaopatrzony w zasuwy w trzech kierunkach. Na wejściu wodociągu w kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia montaż zasuw, wodomierza, zestawu hydroforowego. Przyłącza wodociągowe do wszystkich nieruchomości opomiarować poprzez montaż kompletnych studni wodomierzowych. Dla budynku wielorodzinnego Miasteczko-Huby 25 na działce nr 832 zaprojektować wodomierz główny oraz oddzielne studnie wodomierzowe dla każdego lokalu mieszkalnego. Podział działki nr 209 na 209/1 i 209/2 wymaga oddzielnych przyłączy i studni wodomierzowych dla każdej nieruchomości. Dla nieruchomości Miasteczko-Huby 1A, działka nr 707/1, przyłączy wodociągowe poprowadzić z istniejącego przyłącza PE40 na działce 709/2. Przyłączy energetyczne dla zasilania stacji podwyższania ciśnienia wody i pompowni ścieków może być jedno z rozdzielaniem dla każdego obiektu, a obiekty winny zostać ogrodzone.
4. Przewód przyłączeniowy należy ułożyć na głębokości zapewniającej ochronę przed przemarzaniem (min. 1,20 p,p,t.).
5. Trasę przebiegu przyłącza wody po uprzednim przysypaniu (ok. 30-40 cm), oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego.
8. Opracowana dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę są podstawą, do wykonania przyłączenia, kosztem i staraniem wnioskodawcy (inwestora) przez uprawnione Przedsiębiorstwo lub Zakład Instalacyjny.
9. **Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu uzgodnieniu terminu pomiędzy stronami. Podłączenie odbywa się w obecności przedstawiciela właściciela sieci wodociągowej oraz przedstawiciela strony obsługującej sieć.**
10. **Po dokonaniu odbioru, Inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków.**
11. Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć jeden egzemplarz dokumentacji i inwentaryzację geodezyjną.
12. Warunki techniczne i dokumentacja techniczna tracą swą ważność po upływie trzech lat.

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH
I KANALIZACYJNYCH

mgr Andrzej Kozera