

Miasteczko Krajeńskie, dnia 24.10.2017 r.

ZP.271.9.2017

**Do wszystkich uczestników postępowania,
w przetargu nieograniczonym
o nr identyfikacyjnym ZP.271.9.2017**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu oznaczonym tytułem:

**Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla
zadania: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Miasteczku Krajeńskim –
wypośażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku”**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie wymiarów urządzeń (długość, szerokość, wysokość) – np. rampa z barierką ma mieć wysokość 2,44 czy 3,2 m?

Ponadto Wykonawcy składają ofertę i wyceniając piramidę mogą zakładać wysokość urządzenia od 1 cm do 3 metrów oraz jego szerokość od cm do 10 metrów.

Odpowiedź:

W zakresie części nr 3 jest wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego (skatepark) i częściowe utwardzenie nawierzchni kostką brukową, w tym montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych:

- a) utwardzenie nawierzchni kostką betonową - 300 m²
- b) rampa z barierką - szer. 244, dł. 320, wys. 150 cm – 1 kpl.,
- c) funbox z grindboxem - szer. 244, dł. 720, wys. 60 cm – 1 kpl.,
- d) piramidka z grinboxem lub rampą – zamiast tego urządzenia może być „bank ramp” o wymiarach szer. 244, dł. 320, wys. 150 cm – 1 kpl.,
- e) poręcz ze stali nierdzewnej „S” - dł. 670 cm, średnica 5 cm, wys. 35 cm – 1 szt.,
- f) poręcz łamana ze stali nierdzewnej - dł. 500 cm, średnica 5 cm, wys. 30/50 cm – 1 szt.,
- g) poręcz ze stali nierdzewnej „C” - dł. 350 cm, średnica 5 cm, wys. 35 cm – 1 szt.,
- h) ławka prosta do jazdy rolkami - dł. 250, szer. 30, wys. 40 cm – 1 szt.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie wysokości urządzeń z informacją czy wskazany wymiar liczony jest od podstawy urządzenia do poziomu podestu czy wymiar jest uwzględniony razem z barierką.

Odpowiedź:

Wysokość urządzeń liczona jest od podstawy urządzenia do poziomu podestu.

Pytanie nr 3

Zwracamy uwagę, że powyższy zestaw urządzeń ze względu na liczebność przeszkód może nie zmieścić się na wskazanym placu. Zgodnie z normą PN-EN 14974+A1:2010 odległości pomiędzy urządzeniami powinny wynosić od 2-5 metrów.

Odpowiedź:

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie skateparku jest wystarczający pod względem powierzchni, należy dobrać odpowiedni kształt w zakresie 300 m².

Pytanie nr 4

W związku powyższym czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na następujący zestaw przeszkód, który zmieści się na placu:

- Quarter pipe, wym. 320x366x150 cm,
- Funbox z grindboxem 2/3 + poręcz 2/3, wym. 720x366x60 cm,
- Bank ramp, wym. 416x366x150 cm ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na skatepark w technologii kompozytowo-drewnianej (sklejkowej):

- urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm oraz drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości,
- element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm i kompozytu 6mm?

Odpowiedź:

Tak.

WÓJT
Maja Łata Wiśniewczyk