

Miasteczko Krajeńskie, dnia 3.10.2008 r.

OŚ – 7624/2/08

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust 4, art. 46a ust. 1, ust 7 pkt 4, ust. 7a, art. 48 ust. 1 i 2, art. 49 oraz art. 56 ust. 1, ust. 1b pkt 1, ust 2, ust 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Kaczory, ul. Kościelna 17, 64 – 810 Kaczory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na działkach nr 8176/1 i nr 616 położonych w obrębie Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie

USTALAM
środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia

I. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia

Rozbudowa punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na działkach nr 8176/1 i nr 616 położonych w obrębie Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Materiały budowlane magazynować w sposób uporządkowany.
2. Odpady budowlane magazynować selektywnie, w sposób bezpieczny dla środowiska.
3. Nie powodować nadmiernego hałasu oraz emisji gazów do atmosfery związanych z wykorzystaniem sprzętu lub materiałów budowlanych.
4. Projektowane przedsięwzięcie ma być zgodne z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie nr BUA – 7331/30/07 z dnia 6.11.2007 r.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

Inwestycja winna spełniać wymogi określone w art. 5 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów sprzyjających zagrożeniu wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie dotyczy

VI. W przypadku, o którym jest mowa w art. 135 ust. 1- stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru użytkowania:

- nie dotyczy

UZASADNIENIE

Dnia 19.04.2008 r. inwestor – Nadleśnictwo Kaczory, ul. Kościelna 17, 64 – 810 Kaczory, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na działce nr 8176/1 i nr 616 położonych w obrębie Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie, w pobliżu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. W okresie 21 dni od daty ukazania zawiadomienia o prowadzonym postępowaniu w sprawie mieszkańcy nie wnieśli zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

W trakcie postępowania zwrócono się do Starosty Pileckiego (pismo OŚ – 7624/2/08 z dnia 8.05.2008r.) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Pile (pismo OŚ – 7624/2/08 z dnia 8.05.2008 r.) celem zasięgnięcia opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po uzupełnieniu dokumentów w/w organy wydały opinię. Starosta Pilecki postanowieniem ŚR – X.7635-10/08 z dnia 25.07.2008 r. odmówił wydania opinii ze względu na to, że w/w przedsięwzięcie nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile opinią ON – NS – 72/2 – 2 – 12/08 z dnia 30.07.2008 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Kaczory
ul. Kościelna 17
64 – 810 Kaczory
2. Stowarzyszenie Ekologiczne
Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
Jolanta Koper
Grabówno
89 – 350 Miasteczko Krajeńskie
3. Wojciech Włodarczyk
Sołtys wsi Grabówno
89 – 350 Miasteczko Krajeńskie
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
6. BIP Urzędu Gminy
7. a/a




mgr Karol Jagodziński

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na działkach nr 8176/1 i nr 616 położonych w obrębie Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na działkach nr 8176/1 i 616 położonych w obrębie Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie. Istniejący zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 50 m^3 jest otoczony placem manewrowym wykonany z płyt drogowych o powierzchni 85 m^2 . Zbiornik napełniany jest wodą z kanału Okaliniec poprzez spiętrzenie wody przy przepuszczeniu założonymi workami z piaskiem. Planowana rozbudowa punktu czerpania wody przewiduje rozbudowę zbiornika p.poż. do powierzchni 286 m^2 , w którym piętrzenie wody będzie wynosiło $92,30 \text{ m.n.p.m.}$ Jednocześnie rozbudowany zostanie plac manewrowy do powierzchni 529 m^2 . W celu ułatwienia dojazdu do zbiornika zostanie wykonana droga dojazdowa z płyt ażurowych. Rozbudowa punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz usprawnienie ochrony przeciwpożarowej.

AB

WOJT

mgr Karol Jagodziński