

Miasteczko Krajeńskie dnia 28.07.2010 r.

ZP-341-5/10

**Do wszystkich uczestników postępowania,
w przetargu nieograniczonym
o nr identyfikacyjnym ZP-341-5/10**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu oznaczonym tytułem:

**Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach projektu
„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”**

od Wykonawcy wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Jakie są dokładne wymiary osadnika wtórnego? Na stronie 33 projektu technologii podano średnicę 4,0 m, a na rysunku T-09 jest podana średnica 3,5m.
2. Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego z zestawieniem stali osadnika wtórnego. Z otrzymanej dokumentacji nie wynika z jakiej blachy mają być wykonane osadniki (grubość, gatunek)

Odpowiedź:

ad.1 Wymiary osadnika wtórnego należy przyjąć zgodnie z rys.T-09

ad.2 Osadniki wtórne należy dostarczyć wykonane ze stali St3 i zabezpieczone farbą antykorozyjną np.: EPICOAL lub równoważną. Zabezpieczenie należy wykonać według wytycznych podanych przez producenta zabezpieczenia.

Przykładowi producenci osadników wtórnych tego typu:

- Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska BIOMECH;62-045 Pniewy, ul. Rudka 5
- PPU PRO-MET H. Kobusiński i Wspólnicy Sp.j; 63-720 Koźmin Wlkp., ul.Borecka 29 a
- Zakład Usług Technicznych AGH; 60-256 Poznań, ul.Chociszewskiego 41/43

RCh.

W O T
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński