

Miasteczko Krajeńskie, dnia 24.01.2012 r.

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2 art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 82 art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) § 3 ust 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Galińskiego właściciela firmy PROJEKTOWANIE mającej swoją siedzibę w Poznaniu przy. Os. Bolesława Śmiałego 16D/28 działającego w imieniu Gminy Miasteczko Krajeńskie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie.

UZASADNIENIE

Dnia 20 lipca 2011 r do Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie wpłynął wniosek Pana Marka Galińskiego właściciela firmy PROJEKTOWANIE mającej swoją siedzibę w Poznaniu przy. Os. Bolesława Śmiałego 16D/28 działającego w imieniu Gminy Miasteczko Krajeńskie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.). Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie będzie kontynuacją realizowanej inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie realizowanej w ramach projektu pn: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”

W związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismem OŚ.6220.2.2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile (pismem OŚ.6220.2.2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.) o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 12 sierpnia 2011 r. wydał opinię znak ON.NS – 72/1/4 – 19/11 iż odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-II.4240.406.2011.JS.z dnia 22 sierpnia 2011 r. zwrócił się do Inwestora oraz reprezentanta

Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej oraz o załączenie upoważnienia dla Pana Marka Galińskiego oraz wykazu stron postępowania. Inwestor w wyznaczonym terminie uzupełnił brakujące dokumenty, natomiast Pan Marek Galiński – przedstawiciel Inwestora nie uzupełnił karty informacyjnej w wyznaczonym terminie. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem WOO – II.4240.406.2011.JS.z dnia 14 listopada 2011 r. odmówił zajęcia stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”.

Dnia 22 listopada 2011 r. Pan Marek Galiński – przedstawiciel Inwestora przekazał do Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie uzupełnienie do karty informacyjnej dla wyżej wymienionej inwestycji. Wójt Gminy ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismem OŚ.6220.2.2011 z dnia 28 listopada 2011 r.) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismem OŚ.6220.2.2011 z dnia 28 listopada 2011 r.) o ponowne zajęcie stanowiska co do konieczności sporządzenia raportu i potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na: „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile dnia 13 grudnia 2011 r. wydał opinię znak ON.NS – 72/1/4 – 28/11 w której odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na: „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem WOO – II.4240.570.2011.MW z dnia 22 grudnia 2011 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej) w gminie Miasteczko Krajeńskie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując opinie organów uzgadniających oraz w związku z art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie dnia 4 stycznia 2012 r. wydał postanowienie OŚ.6220.2.2011 w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie” do publicznej wiadomości podano informację o:

- wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- umieszczeniu wniosku wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Gminy – Biuletynie Informacji Publicznej
- odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

Informacje o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie, zamieszczane były na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie – <http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl> w zakładce zawiadomienia - obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości: Grabówno.

Pomimo wyznaczonych terminów, w których społeczeństwo mogło zadawać pytania, składać uwagi i wnioski do planowanej inwestycji, nie wpłynął żaden wniosek

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokonano analizy rodzaju, charakterystyki oraz usytuowanie przedsięwzięcia a także rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie. Sieć zlokalizowana zostanie w granicach istniejących dróg oraz na terenach prywatnych. W ramach inwestycji planuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 3500 m. Przewody tłoczne wykonane zostaną z rur PE poprzez studnię rozprężną. Sieć posadowiona zostanie na głębokości nie mniejszej niż 1,2 m ppt. W ramach inwestycji planuje się również budowę przepompowni ścieków z kęgów betonowych zlokalizowaną na terenie istniejącej hydroforni Technologia przewiduje też montaż około 25 sztuk mini pompowni przydomowych, dla każdego budynku na jednym rurociągu tłocznym wyposażonym w zatapialne pompy wirowe. Przepompownie te będą zasilane z instalacji właścicieli poszczególnych nieruchomości przewidziana ilość odprowadzanych ścieków wyniesie 12,6 m³/d. Ścieki te zostaną skierowanego realizowanej obecnie kanalizacji sanitarnej realizowanej w miejscowości Grabówno, skąd też trafiają do zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzostowo.

Po ułożeniu sieci zostanie ona poddana próbie szczelności za pomocą wody z lokalnej sieci wodociągowej lub powietrzem pod ciśnieniem. Prace budowlane wykonywane będą w godzinach dziennych. Natomiast teren po wykonaniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy uznać, że wielkość i złożoność oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji będą znikome.

W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza, może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Ze względu na to, że emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, stwierdza się że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.

Eksploatacja wybudowanej kanalizacji ze względu na charakter i technologię planowanej inwestycji, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Emisja hałasu do środowiska może wystąpić jedynie na etapie realizacji inwestycji. Natomiast w samej fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

Materiały, jakie zostaną wykorzystane do wykonania inwestycji gwarantują szczelność oraz zabezpieczają przed ekofiltracją ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do sieci. Realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływała na obszary wodno – błotne oraz obszary o niskim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne, oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Na etapie eksploatacji nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań projektowanej kanalizacji i innych przedsięwzięć.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej technologii.

Stosownie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e wyżej wymienionej ustawy stwierdzono, że inwestycja będzie realizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie

przyrody. Inwestycja zlokalizowana będzie ok. 0,3 km od obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Noteci” oraz 3,7 km od obszarów Natura 2000 PLB 300012 Puszcza nad Gwdą oraz PLH 30004 Dolina Noteci i około 4,2 km od obszaru PLB 300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego.

Lokalizacja rurociągów w obszarze dróg oraz brak potrzeby usuwania drzew i krzewów, a także uwzględniając fakt, że oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało chwilowy – jedynie na etapie realizacji inwestycji.

Ze względu na wielkość oraz złożoność oddziaływania, a także brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, biorąc pod uwagę również sposoby i metody zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami zastosowane na etapie realizacji inwestycji stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenia na budowę.
2. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

A.Ch.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Pełnomocnik
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
Al. Wojska Polskiego 43
64 – 920 Piła
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 223/229
61 – 485 Poznań



[Signature]
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.2.2011 dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegająca na „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno (dla części nieskanalizowanej), gm. Miasteczko Krajeńskie”. Inwestycja będzie kontynuacją zadania: - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie realizowanego w ramach projektu pn: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”.

Przedsięwzięcie zostało zaliczone do § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397).

Projektowana inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w części nie objętym projektem podstawowym miejscowości Grabówno. Dalszym etapem będzie skierowanie tych ścieków do obecnie realizowanej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Grabówno, a następnie do budowanej zbiorczej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Brzostowo. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych wyniesie ok. 3 500 mb. Powierzchnia terenu przewidziana pod projektowaną inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej wynosi około 23,2 ha.

Z uwagi na prowadzenie projektowanej sieci kanalizacyjnej głównie w ciągach ulicznych i drogowych oraz terenach prywatnych- nie przewiduje się wycinki szaty roślinnej. Nie wystąpi kolizja z istniejącą szatą roślinną.

W ramach inwestycji planuje się również budowę przepompowni ścieków z kręgów betonowych zlokalizowaną na terenie istniejącej hydroforni Technologia przewiduje też montaż około 25 sztuk mini pompowni przydomowych, dla każdego budynku na jednym rurociągu tłocznym wyposażonym w zatapialne pompy wirowe. Przepompownie te będą zasilane z instalacji właścicieli poszczególnych nieruchomości przewidywana ilość odprowadzanych ścieków wyniesie 12,6 m³/d.

Na terenie działki znajdować się będą skrzynki przyłącza energetycznego i automatyki.

Z uwagi na przegłębienia i odległości poszczególnych budynków przewidziano dla części obszaru tzw. przepompownie przydomowe z zbiorczą siecią tłoczną.

Wszystkie rurociągi tłoczne zaprojektować z rur PE klasy 100 o średnicy odpowiadającej danemu przepływowi z danej zlewni pompowni, lecz nie mniej niż 90 mm lub 40 mm i 63 mm dla przepompowni przydomowych.

Podłączenie rurociągu tłoczego do kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnię rozprężną z wygaszeniem energii cieczy poprzez kolano wylotowe do zaprojektowanego kolektora. Rurociągi tłoczne ścieków wykonane będą z rur PE łączone przez zgrzewanie doczołowe. Rurociągi prowadzić zgodnie z konfiguracją terenu przy minimalnym zagłębieniu 1,20 m od wierzchu rury.

Włączenie przewidziano poprzez studnię rozprężną do zaprojektowanego kolektora. Przyjęto wariant inwestycyjny tj. budowy kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanej części miejscowości Grabówno jest najkorzystniejszy pod względem przyrodniczym i społecznym. Przyjęte rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze również pod względem inwestorskim.

Prace podczas realizacji inwestycji będą wykonywane w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

A.Ch.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Sławomir Dąbrowski