

Szkoła Podstawowa im. kmdra Bolesława Romanowskiego
ul. Szkolna 1, Miasteczko Krajeński

Sumaryczna moc minimalna dla lokalizacji: 38 280 kWp. Cały system powinien zostać podzielony na dwa podsystemy:

- 1) podsystem A – dach budynku szkoły, moc przyłączeniowa: 27 kW, **minimalna moc generatora PV: 25 000 Wp**



2) Podsystem B – dach hali sportowej, moc przyłączeniowa 57 kW (w planach zmniejszenie mocy przyłączeniowej), **minimalna moc generatora PV: 12 280 Wp**

